



Checklist Brandveilig Gebruik Horecabedrijven



Gegevens van u en uw Horecabedrijf	
Naam Horecabedrijf:	
Adres:	
Postcode en plaats:	
Soort bedrijf:	Restaurant / Café / anders nl.:
Contactpersoon:	
Functie:	Eigenaar / Manager / Bedrijfsleider / anders nl.:
Telefoonnummer / GSM:	
E-mail:	

Correspondentie adres	
Naam:	
Straat:	
Postcode en plaats:	

Vragenlijst:

In de bijlage staat voor een aantal vragen een toelichting of advies vermeld, raadpleeg deze bij het invullen van de checklist.

Vraag:	Ja	Nee	NVT	
1. <u>Bewoning boven de horeca</u>				
Is er bewoning boven de horeca inrichting?	☐	☐	☐	
Heeft deze woning een afzonderlijke toegang, los van de horeca inrichting?	☐	☐	☐	
2. <u>Gebruiksmelding</u>				
Artikel 1.1 Bouwbesluit				
Is er een gebruiksmelding / vergunning brandveilig gebruik (voorheen gebruikersvergunning) ingediend bij de gemeente?	☐	☐	☐	
Hoeveel personen kunnen er gelijktijdig aanwezig zijn in de inrichting? Aantal:				
Voltoet de tekening van de gebruiksmelding / vergunning brandveilig gebruik nog aan de huidige indeling van de horeca inrichting?	☐	☐	☐	
3. <u>Vluchtroute aanduidingen</u>				
Artikel 6.24 Bouwbesluit				
				
Is er vluchtrouteaanduiding aanwezig?	☐	☐	☐	
Werkt de verlichte vluchtrouteaanduiding naar behoren?	☐	☐	☐	
Wordt de vluchtrouteaanduiding periodiek onderhouden en gekeurd	☐	☐	☐	
Datum periodieke keuring:				
4. <u>Noodverlichting</u>				
Artikel 6.3 Bouwbesluit				
Is er noodverlichting aanwezig?	☐	☐	☐	
Werkt deze noodverlichting naar behoren?	☐	☐	☐	
Wordt de noodverlichting periodiek onderhouden / gekeurd?	☐	☐	☐	
Datum periodieke keuring:				
5. <u>Vluchtdeuren</u>				
Artikel 6.25 en 7.12 Bouwbesluit				
Zijn de vluchtdeuren vrij van obstakels?	☐	☐	☐	
Zijn de (nood)uitgangen altijd onmiddellijk te openen zonder sleutel?	☐	☐	☐	
Zijn de (nood)uitgangen aan de buitenzijde voorzien van de tekst "Nooduitgang vrijhouden"?	☐	☐	☐	
6. <u>Vluchtroutes</u>				
Artikel 2.102 Bouwbesluit				
Zijn de vluchtroutes, zowel binnen als buiten, vrij van obstakels?	☐	☐	☐	
Zijn de buitenvluchtroutes voldoende verlicht?	☐	☐	☐	
Is vluchten tot op de openbare weg mogelijk?	☐	☐	☐	
7. <u>Brandmeldinstallaties</u>				
Artikel 6.20 Bouwbesluit				
	Is er een brandmeldinstallatie aanwezig?	☐	☐	☐
	Wordt de brandmeldinstallatie maandelijks getest en wordt dit in het logboek bijgehouden?	☐	☐	☐
	Wordt de brandmeldinstallatie jaarlijks getest door een deskundige?	☐	☐	☐
	Is de brandmeldinstallatie voorzien van een inspectiecertificaat?	☐	☐	☐
	Datum inspectie certificaat:			

Vraag:
8. Handbrandmelder(s) (onderdeel van brandmeldinstallatie)


Zijn de handbrandmelders, indien aanwezig, vrij toegankelijk?

Ja	Nee	NVT
☐	☐	☐

9. Losse rookmelder(s) (niet aangesloten op brandmeldinstallatie)

Zijn er losse rookmelders aanwezig?


☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Wordt de rookmelder(s) maandelijks getest?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Zijn de aanwezige rookmelder(s), bij bewoning boven de inrichting, gekoppeld met de woning?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

10. Instructiekaart personeel wat te doen bij brand of ongeval


Is er een instructiekaart aanwezig voor het personeel waarop staat wat men moet doen bij een beginnende brand of ongeval met daarbij aangegeven de telefoonnummers om de hulpdiensten te bereiken?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

11. Verwarmingsinstallatie
Artikel 7.8 en 7.9 Bouwbesluit


Wordt de CV - installatie onderhouden volgens de frequentie van de fabrikant?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Wordt de CV – ketel rondom vrijgehouden van brandbare materialen?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

12. Blustoestellen
Artikel 6.31 Bouwbesluit


Zijn de blustoestellen opgehangen?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Zijn de blusmiddelen zichtbaar en goed bereikbaar?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Is er een pictogram aangebracht?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Worden de draagbare blustoestellen om de twee jaar gekeurd door een gecertificeerd bedrijf?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Datum periodieke keuring:



Worden de brandslanghaspels, indien aanwezig, adequaat beheerd en onderhouden?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Datum periodieke keuring:

Artikel 6.27 Bouwbesluit


Is er een blusdeken aanwezig in de keuken?

☐ Ja ☐ Nee ☐ NVT

Vraag:	Ja	Nee	NVT
13. Elektriciteit			
Artikel 6.8 Bouwbesluit			
Zijn de stopcontacten vrij van beschadigingen?	☐	☐	☐
Is het gebruik van eventuele verlengkabels veilig?	☐	☐	☐
Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikel gevaar te voorkomen?	☐	☐	☐
14. Aankleding			
Artikel 7.4 Bouwbesluit			
Voldoen gordijnen, vloerbedekking etc. aan de geldende brandveiligheidseisen?	☐	☐	☐
15. Zelfsluitende deuren			
Artikel 6.26 Bouwbesluit			
In een brandwerende scheiding dienen eventueel aanwezige deuren zelfsluitend te zijn. Werkt deze zelfsluitendheid voldoende?	☐	☐	☐
16. Bouwkundige aspecten			
Artikel 1.16 Bouwbesluit			
Zijn er onderhoudsrapporten en eventuele certificeringsverslagen aanwezig van afdichtingen en doorvoeren?	☐	☐	☐
Zijn de naden bij de aansluiting van deuren in kozijnen in brandscheidingen < 5 mm?	☐	☐	☐
17. Bedrijfs Nood Organisatie (BNO):			
Artikel 15 ARBO-wet			
Is er een bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan aanwezig?	☐	☐	☐
Zijn er voldoende opgeleide (competente) BHV-ers aanwezig?	☐	☐	☐
Worden er ontruimingsoefeningen gehouden?	☐	☐	☐
Datum laatste ontruimingsoefening:			

Toelichting:

Hieronder eventueel een toelichting op de gegeven antwoorden.

--	--

Plaats:	
Datum:	
Naam:	
Handtekening:	

Bijlage:

In deze bijlage staan verschillende toelichtingen en adviezen genoteerd behorend bij de vragen uit de checklist.

Vraag 3:



In de meeste gevallen kunt u de werking controleren door de testknop in te drukken op de armatuur van de vluchtroute aanduiding. Als dit niet mogelijk is kan de test uitgevoerd worden door de stroom uit te schakelen.

Vraag 7 en 8:



Een brandmeldinstallatie is een combinatie van een brandmeldpaneel waarop rookmelders, handmelder, nevenindicatoren en slow-whoops zijn aangesloten waarvan men via het brandmeldpaneel kan zien waar welke rookmelders is alarm is gegaan.

Vraag 9:



Een rookmelder aangesloten op het lichtnet (NEN 2555) of op batterijen geeft een geluidssignaal af zodra hij rook detecteert. Hij reageert op rook, en daarmee indirect op de aanwezigheid van brand. Het is mogelijk om twee of meerdere rookmelders met elkaar te verbinden. Wanneer één rookmelder detecteert, gaan tegelijkertijd de andere rookmelders ook af (bijvoorbeeld op de verdieping).

Vraag 10:

Noteer ook het adres van de horeca inrichting op de instructiekaart.

Vraag 12:

Poeder of schuimblussers?

Blussen met poeder geeft veel nevenschade



Vetbrandblusser:

Brandklasse A-F. deze vetbrandblusser is speciaal ontwikkeld voor toepassing in professionele keukens. Kantines en andere horecagelegenheden. Waar gewerkt wordt met kokend vet of bakolie. Deze handbrandblusser is gevuld met speciaal schuim. Dit speciale blusschuim heeft uitstekende bluseigenschappen op brandend frituurvet of bakolie tot circa 75 liter (brandklasse F) en vaste stoffen (brandklasse A). Deze handbrandblusser is elektrisch veilig en geeft weinig nevenschade bij gebruik.



Koolzuursneeuwblussers:

Deze worden ook wel CO2 blussers genoemd. Ze zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80°C). Daarom moet de bandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuwblussers onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur.



Brandslanghaspel:

De aanwezige brandslanghaspels dienen op een adequate wijze beheerd, onderhouden en gecontroleerd te worden. Ten einde dit aantoonbaar te maken adviseren wij u het onderhoud uit te voeren volgens NEN-EN-671-3 waarbij de controle en inspectie jaarlijks door een deskundig persoon wordt uitgevoerd.



Onderhoudssticker

Op de onderhoudssticker die op de blusmiddelen aanwezig moet zijn kunt u zien wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden en wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden.

Handbrandblusmiddelen moeten minimaal 1 x per 2 jaar worden onderhouden volgens de norm NEN2559. Brandslanghaspels moeten jaarlijks worden onderhouden volgens de NEN-EN 671-3.



Vraag 13:

Verlengkabels:

Het gebruik van verlengkabels kan brandgevaar opleveren als de apparatuur welke stroom nodig heeft een te grote capaciteit stroom nodig heeft dan welke de verlengkabels kunnen leveren. De verlengkabels kunnen hierdoor warm worden en kunnen gaan branden. Dit kan ook gebeuren als kabelhaspels niet helemaal uitgerold worden.

Kabelhaspel



Vraag 14:

Advies:

Gordijnen en vloerbedekking moeten voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen. Gordijnen en vloerbedekking kunnen geïmpregneerd (behandeld) zijn met een bepaalde stof waardoor deze minder brandbaar zijn (brandvertragend). De fabrikant / leverancier geeft een certificaat van de behandelde gordijnen of vloerbedekking af. In het certificaat is aangegeven tot wanneer of onder welke omstandigheden de gordijnen of vloerbedekking voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen. Er zijn gordijnen en vloerbedekking welke vanuit de fabrikant voldoen aan de brandveiligheidseisen hierbij wordt dan een certificaat verstrekt.

Vraag 15:

Een zelfsluitende deur is een deur die is voorzien van een deurdranger. Deze deur moet te allen tijde gesloten zijn. Deze mag dus niet in geopende stand zijn geborgd.

Vraag 17:

Bouw, Installatie en Organisatie (BIO)

De juiste samenhang van BIO-maatregelen en het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit maken een verantwoorde bedrijfseconomische keuze mogelijk voor een goede Bedrijfshulpverlening- en/of Noodorganisatie. Tot 2007 gold in de Arbowet de rekenregel dat het aantal BHV'ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. Sinds 2007 geeft de Memorie van Toelichting van de Arbowet uitdrukkelijk aan dat de 1:50-regel definitief is geschrapt.

Zwaartepunt verschuiven binnen componenten (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie heeft bij vele bedrijven in Nederland helaas geen goed imago. De mogelijke meerwaarde hiervan voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wordt bij deze bedrijven onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de RI&E niet de aandacht en waardering die zij eigenlijk verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van het bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken. Zeker met een terugtrekkende overheid zal de zelfredzaamheid van het bedrijfsleven naar een hoger level getild moeten worden. Hierbij wordt onder andere meer kennis, kunde en vaardigheden van de werkgever verwacht waarbij een RI&E als een zeer goede basis kan dienen waarbij Horeca BHV Nederland u kan hierin kan adviseren.

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie dient dus nu als basis voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van BHV'ers. Er zijn zo veel bedrijfshulpverleners nodig dat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendiensten, er op elk moment voldoende in het bedrijf aanwezig zijn. Met het Bouwbesluit 2012 kwam de mogelijkheid in beeld het zwaartepunt te verschuiven binnen de drie componenten van de BIO (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen) door gelijkwaardige oplossingen. De NEN 8112: 2017 'Bedrijfsnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening' noemt deze mogelijkheid ook uitdrukkelijk.

Drie oplossingsrichtingen in de BIO

*Artikel 1.3 van het Bouwbesluit geeft aan dat gelijkwaardige oplossingen mogelijk zijn. Beheersmaatregelen die volgen uit de risicoanalyse en het vaststellen van de maatgevende scenario's kunnen we onderverdelen in drie oplossingsrichtingen in de **BIO** samenhang. **Bouwkundige maatregelen** zijn hier bijvoorbeeld brandcompartimentenring en brandvertragende constructies. **Installatietechnische maatregelen** zijn hier brandmeldinstallaties, automatische blusinstallaties en sprinklersystemen. Ze vormen een uitwisselbaar geheel met de te nemen **Organisatorische maatregelen** waarin de BHV moet functioneren.*

Gelijk veiligheidsniveau met minder mankracht

Door bijvoorbeeld te verschuiven naar preventieve maatregelen (B en I) ligt het organisatorisch zwaartepunt niet meer alleen op repressie. De grootte en deskundigheid van de BHV-organisatie kunnen daarop worden aangepast. Slaagt de preventiemedewerker of het Hoofd BHV erin aantoonbaar te maken dat hetzelfde veiligheidsniveau te behalen is als voorheen met een omvangrijke BHV-organisatie. Hetzelfde veiligheidsniveau met een kleinere BHV-organisatie is voor het bedrijf beslist kostenbesparend. Tenslotte staan bij veel bedrijven de frequentie en impact van BHV oefeningen in toenemende mate onder druk.

BIO met vierde component: de veiligheidsladder (VHL)

Aan de BIO kunnen we tegenwoordig als vierde component de cultuurladder van Parker en Hudson toevoegen. De VHL is ontwikkeld door Prorail en als eerste uitgezet in de railsector. De VHL is opgebouwd uit vijf ambitieniveaus met bijbehorende kenmerken die iets zeggen over de veiligheidscultuur en -bewustzijn. Het ultieme doel is het verminderen van het aantal incidenten door gedragsbeïnvloeding. Elk niveau geeft een ontwikkelingsplatform aan van de veiligheidscultuur in een bedrijf. De ambitie van een hogere bedrijfscultuur is een continu proces van metingen, onderling vertrouwen en groeiende verantwoordelijkheid. De ultieme uitkomst is een bedrijf waar veiligheid tussen ieders oren zit, zowel op de werkvloer als in het management.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E is eigenlijk niets meer dan een lijst met alle risico's voor de gezondheid en veiligheid en een plan van aanpak. Op rie.nl kunt u nagaan of er voor uw organisatie een branche instrument is: een voorbeeld RI&E afgestemd op de risico's in een bepaalde branche, zoals de bouw en de zorg. Hoewel het opstellen van de RI&E niet moeilijk is en de vorm ervan vrij gelden er wel eisen. De RI&E moet:

- compleet zijn (alle werkzaamheden, afdelingen, functies, werknemers moeten erin voorkomen);
- betrouwbaar zijn (de arbeidsomstandigheden zijn eerlijk weergegeven);
- actueel zijn (de huidige stand van zaken beschrijven) verandert dit dan moet u de RI&E aanpassen;
- op schrift staan; de OR krijgt een afschrift van de RI&E en de werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.